

Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti rozvodu tepla

Názov prevádzkovateľa verejného rozvodu tepla:	STEFE Rimavská Sobota, s.r.o.	
Adresa:	Gorkého č. 8a, 979 01 Rimavská Sobota	
IČO:	31585752	

Rok	Označenie rozvodu tepla	Teplonosná látka	Množstvo tepla dodaného do rozvodu tepla	Množstvo tepla na výstupe z rozvodu tepla	Energetická účinnosť rozvodu tepla	Komentár
			MWh	MWh	%	
2013	PR - teplovod z CV	TV	41527	38763	93,34	
2013	SR z OST Družstevná I.	TV	255	249	97,49	Rozvod od septembra 2013 zrušený, OM sa v rámci rekonštrukcie pripojili na PR - teplovod z PTŠ
2013	SR z OST Družstevná II.	TV	135	129	95,73	Rozvod od septembra 2013 zrušený, OM sa v rámci rekonštrukcie pripojili na PR - teplovod z PTŠ
2013	SR z OST Družstevná III.	TV	144	138	95,74	Rozvod od septembra 2013 zrušený, OM sa v rámci rekonštrukcie pripojili na PR - teplovod z PTŠ
2013	SR z OST Školská I.	TV	143	122	85,44	Rozvod od septembra 2013 zrušený, OM sa v rámci rekonštrukcie pripojili na PR - teplovod z PTŠ
2013	SR z OST Školská II.	TV	222	202	90,69	Rozvod od septembra 2013 zrušený, OM sa v rámci rekonštrukcie pripojili na PR - teplovod z PTŠ
2013	PR - teplovod z PTŠ	TV	6356	5824	91,63	
2013	SR z BK NV Gorkého	TV	1254	1180	94,13	